

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES – 16ª/SL	11/2024	27/12/2024
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 90003/2024		
E-MAIL:	TELEFONE:	
16a.sl@codevasf.gov.br	(31) 99948.8925	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTO AO EDITAL Nº 90003/2024		

DESCRIÇÃO:

EDITAL Nº. 90003/2024 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP - FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA, COM RESFRIAMENTO À ÁGUA E CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA, MOTOBOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 8M3/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 92 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 05 (CINCO) C.V. , MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ, DESTINADOS À MONTAGEM DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ÂMBITO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 16ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, DISTRIBUÍDOS EM 2 (DOIS) ITENS:

CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA 5 CV						
ITEM	CATM AT	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUAN T.	PREÇOS MÁXIMOS(R\$)	
					UNITARIO	TOTAL
001	456191	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA, com resfriamento à água e chave de proteção e partida; motobomba submersa elétrica, para atender uma vazão mínima de 8m3/h e altura manométrica (hman) de 92 mca, potência máxima de 05 (cinco) c.v. , monofásica, 220 volts e 60 hz.	UN.	190	3.703,37	703.640,30
002	456191	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA, com resfriamento à água e chave de proteção e partida; motobomba submersa elétrica, para atender uma vazão mínima de 8m3/h e altura manométrica (hman) de 92 mca, potência máxima de 05 (cinco) c.v. , monofásica, 220 volts e 60 hz.	UN.	10	3.703,37	37.033,70
TOTAL						740.674,00

PERGUNTA 1:

Será aceito equipamento com rotor em tecnopolímero?

RESPOSTA1:

Sim, serão aceitos equipamentos com rotor em tecnopolímero, desde que garantam o desempenho/qualidade operacional do equipamento.

PERGUNTA 2:

Apresentar os componentes mínimos para a chave de proteção e partida

RESPOSTA 2:

Os componentes mínimos para a chave de proteção e partida são:

- Sistema de proteção quanto à sobrecarga/queda de tensão
- Sistema de proteção contra curto-circuito

Além do exposto, a chave de proteção e partida deve garantir o desempenho operacional do equipamento e a segurança para os operadores.

PERGUNTA 3:

Pedimos por gentileza confirmar se os valores máximos estimados são para o Conjunto Motobomba Submersa acompanhados da chave de partida e proteção?

RESPOSTA 3:

Sim, os valores máximos estimados são para o Conjunto Motobomba Submersa acompanhados da chave de partida e proteção, Conforme o Anexo II do Termo de Referência:

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS:

CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA, COM RESFRIAMENTO À ÁGUA **E CHAVE DE PROTEÇÃO E PARTIDA**; MOTOBOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, PARA ATENDER UMA VAZÃO MÍNIMA DE 8M3/H E ALTURA MANOMÉTRICA (HMAN) DE 92 MCA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 05 (CINCO) C.V. , MONOFÁSICA, 220 VOLTS E 60 HZ.

Assinado eletronicamente

Elizângela Renata Soares Leite
Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 16ª/SL