

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2024.

Resposta à consulta formulada por **MARCELO FERNANDO VIGAS**, enviada via e-mail no dia **06/12/2024**, às **13h38min**, referente ao edital do **Pregão Eletrônico nº 90037/2024**, cujo objeto é o Sistema de Registro de Preços para fornecimento de inversores de frequência, cabos elétricos unipolares de baixa e média tensão, sensor Lidar para Drone Quadricoptero DJi Matrice 350 RTK, retificador industrial trifásico tiristorizado microprocessado e hidrômetros tangenciais Woltmann visando atender demandas dos perímetros públicos de irrigação, no estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.

QUESTIONAMENTO:

“Olá,
Examinando o Edital em tela em especial os itens 10 a 15 - Cabo unipolar 0,6/1kV - a descrição **EPR 90/XLPE 90** significa que serão aceitos cabos com isolamento EPR ou cabos que apresentam isolamento XLPE?
Sabemos que os cabos EPR são mais resistentes à umidade e não perdem sua rigidez dielétrica com o tempo, sendo uma excelente opção para ambientes externos/agressivos.

Já os cabos XLPE possuem resistência a impactos e boa rigidez dielétrica, no entanto, com o tempo apresentam queda na sua rigidez dielétrica.

Att,”

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:

Prezado (a) Licitante,

MARCELO FERNANDO VIGAS,

Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento referente ao **Edital nº 90030/2024**, o (a) **empregado (a) SEBASTIÃO DOS SANTOS VELOSO, Pregoeiro, Determinação nº 419/2024**, responde o seguinte:

Resposta da Codevasf: Sim. Conforme o anexo VI – Especificações Técnicas – Cabos unipolares de baixa tensão com isolamento EPR 90 ou EPR 105 ou XLPE 90 na tensão 0,6/1 KV nas bitolas (Itens 10 a 15).

Bom Jesus da Lapa – BA, 09/12/2024.

SEBASTIÃO DOS SANTOS VELOSO,



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Secretaria Regional de Licitações

Pregoeiro, Determinação nº 419/2024