

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES – 6ª/SL	17/2024	22/11/2024

DESTINATÁRIO:

LICITANTES DO EDITAL Nº 90019/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

E-MAIL: Diversos

TELEFONE:

ASSUNTO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2024 – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

DESCRIÇÃO:

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF comunica aos interessados que após análise DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO abaixo, anexamos a presente Comunicação Externa bem como disponibilizaremos no link <https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/6a-superintendencia-regional-juazeiro-ba/pregao-eletronico/editais-publicados-em-2024/edital-no-90019-2024/> em resposta, após ouvidos o Pregoeiro e a área técnica da Codevasf:

SOLICITANTE: Petrofisa

1. Qual a rigidez (N/m²) deve ser considerada?
2. Qual o tipo de fluído?
3. Qual a temperatura do fluído?
4. A instalação será enterrada ou aérea?
5. Qual o tipo de união: Será Ponta-Bolsa Anel Labial? Conforme está descrito na relação de itens?

Resposta da Codevasf: Prezados, bom dia.

Em atendimento, informamos o que segue.

A rigidez deve ser considerada 5.000 N/m². Os tubos serão utilizados para adução de água bruta, a temperatura ambiente, em instalação enterrada, com união PBA, conforme especificações técnicas.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

PAULO SÉRGIO NASCIMENTO MATOS – CHEFE DA 6ª/SL