

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC	227/2024	4/12/2024
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 90047/2024		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTOS – EDITAL Nº 90047/2024		

DESCRIÇÃO:

COM REFERÊNCIA AO **EDITAL Nº 90047/2024 – LICITAÇÃO ELETRÔNICA CODEVASF**: Elaboração de projeto executivo e execução das obras e serviços de engenharia para a implementação da Adutora do Agreste Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte, **APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA**, INFORMAMOS:

Questionamentos BLOCO 1:

Analisando o material do edital, pode-se observar na pasta de projetos, em especial no pacote da ETA, os desenhos de estruturas essenciais ao funcionamento do sistema Adutor do Agreste Potiguar, tais como casa de química, prédio administrativo, leito de secagem e estação elevatória de água EEAT.

No entanto, ao verificar as planilhas e memórias de cálculo enviadas, nota-se que a estrutura “Leito de Secagem” da ETA não está contemplada e orçada nas planilhas de referência, podendo inclusive ser evidenciado na aba “MC – TRECHO 01” da planilha de referência (04. Planilha Orçamentária Referência - Obra.xlsx) a sua ausência nas memórias de cálculo dos itens 2.3.4 (superestrutura) que totalizam uma armação de 1.385kg e um volume de concreto de 40Mpa de 260,43m³, como exemplo.

Ao analisar os projetos do leito de secagem (Desenho ETA_LEITO SECAGEM_EST_TRECHO_01_R01) pode-se observar uma quantidade de armação prevista de 90.922 kg e concreto de 40 Mpa de 912,80m³, sendo o aço, apenas para o leito de secagem, superior em 65 vezes a quantidade prevista na planilha.

Entendemos que o “Leito de Secagem” é essencial para o funcionamento do sistema Adutor do Agreste Potiguar, e que a supressão ou omissão da referida estrutura impactará o funcionamento do sistema, inclusive os atendimentos legais ambientais, uma vez que para que seja completo o ciclo de tratamento da água se faz necessário o leito de secagem. Assim, faz-se necessária a adequação do presente edital para que o preço de referência seja revisto e a estrutura contemplada.

Resposta BLOCO 1:

Verificar o FAQ – Perguntas e Respostas – Contratações/Licitações: Semi-integradas disponibilizado pela Codevasf, assim como as seguintes Comunicações Externas:

- N.º 109/2024, Questionamento 5;
- N.º 114/2024;
- N.º 123/2024;
- N.º 166/2024, Questionamentos 1, 2 e 8;
- N.º 187/2024, Questionamentos 4, 9, 14, 21, 22 e 24;
- N.º 198/2024, Questionamentos 1, 12;
- N.º 200/2024, Questionamento 1.

As comunicações externas e o FAQ estão disponíveis no seguinte endereço:

<https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/sede-brasilia-df/licitacoes-lei-13-303-2016/editais-publicados-em-2024/edital-no-90047-2024-elaboracao-de-projeto-executivo-e-execucao-das-obras-e-servicos-de-engenharia-para-a-implementacao-da-adutora-do-agreste-potiguar-no-estado-do-rio-grande-do-norte-rn/>

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RENATO JOSÉ DA SILVA ISACKSSON
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC